


**Istituto Comprensivo "V. Volterra"  
Ariccia  
Plesso Scuola Media – Fontana di Papa**

# 1b

## **VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI**



**Documento riservato**

## PREMESSA

Gli interventi di Prevenzione esposti di seguito riguardano aspetti prevalentemente organizzativi di stretta competenza del Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro.

Le situazioni descritte, oltre a costituire in alcuni casi una vera e propria situazione di rischio per le persone presenti nell'edificio scolastico, rappresentano delle precise violazioni della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro che potrebbero comportare sanzioni dirette a carico del Dirigente Scolastico o renderlo responsabile per colpa grave in caso di infortunio.

La scelta di elencarle all'interno di un Documento riservato è legata alla opportunità di non far emergere in un documento ufficiale le eventuali inadempienze del Dirigente Scolastico, soprattutto in considerazione dell'obbligo di rendere disponibile il Documento di valutazione dei rischi a tutto il personale, agli allievi, ai lavoratori autonomi ed alle Ditte appaltatrici.

Senza contare che l'elencazione di violazioni dirette potrebbe configurarsi, per gli Organi di Vigilanza, come una sorta di autodenuncia.

Le misure di prevenzione indicate, tendenti ad eliminare le violazioni in atto, devono essere attuate nel più breve tempo possibile, tenendo conto che eventuali problematiche relative alla scarsità delle risorse disponibili, non hanno valore dirimente riguardo alle responsabilità in capo al Dirigente Scolastico

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



	Risultanze della valutazione rischi	Misura di prevenzione	Luogo	Termine
<b>@</b>	<b>RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione</b>			
15	I lavoratori designati per l'antincendio e l'evacuazione di emergenza non sono stati formati/aggiornati	Formare/aggiornare i lavoratori designati alle emergenze antincendio ed evacuazione	Edificio	B
19	I lavoratori designati al primo soccorso non sono stati adeguatamente formati e/o aggiornati	Formare e/o aggiornare adeguatamente i lavoratori designati al primo soccorso	Edificio	B
<b>H</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Arredi</b>			
13	Le lavagne mobili presentano il rischio di inciampo e ribaltamento	Eliminare le lavagne mobili fissandole al muro	Locale 7	M
15	Armadi, scaffalature ed arredi verticali non sono stabili ed ancorati al muro	Gli arredi verticali vanno resi stabili ancorandoli al muro	Edificio	B
<b>P</b>	<b>RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature</b>			
36	Il pericolo connesso all'uso di macchine ed attrezzature richiede una specifica informazione ai lavoratori interessati	Fornire una specifica informazione ai lavoratori, con apposita circolare dotata della scheda di rischio, sui pericoli connessi all'uso di macchine ed attrezzature	Edificio	B
<b>R</b>	<b>RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi</b>			
7	Il pericolo connesso alla movimentazione manuale dei carichi richiede una specifica informazione per i lavoratori interessati	Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati alla movimentazione manuale carichi, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio	Edificio	B
<b>T</b>	<b>RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi</b>			
19	Il pericolo connesso all'utilizzo ed alla manipolazione delle sostanze pericolose richiede una specifica informazione per i lavoratori interessati	Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati all'uso ed alla manipolazione delle sostanze pericolose, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio	Edificio	B
20	La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale	Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale	Edificio	B

<b>U</b>		<b>RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici</b>		
2	Possono essere presenti accidentalmente, agenti biologici come microrganismi ed endoparassiti umani	Eliminare, se possibile, il contatto con gli agenti biologici occasionali	Edificio	B
11	Il pericolo connesso all'utilizzo o alla presenza accidentale di agenti biologici richiede una specifica formazione ed informazione dei lavoratori	Effettuare una specifica formazione ed informazione dei lavoratori interessati, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio	Edificio	B

<b>ZZ</b>		<b>RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato</b>		
1	Non è stata effettuata la rilevazione degli indicatori oggettivi dello stress lavoro correlato (FASE 1)	Effettuare la rilevazione degli indicatori oggettivi dello stress lavoro correlato	Edificio	B
2	Non è stata effettuata la rilevazione dello stress lavoro correlato, per singola mansione (FASE 2)	Effettuare la rilevazione dello stress lavoro correlato, per singola mansione	Edificio	B